

## 山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修工事

## 変更指示書

No	図面番号	変更前	No	変更後
1	A-03.10~17. 21~24.26~28 43~46.54~57	西面外壁について アルミ格子(アルミバンドレス角樋)は未記載。	1	西面外壁について アルミ格子(アルミバンドレス角樋)を追記。
2	A-11.14.16 21.26.44 55.6	サンルーム南出入口上部のアルミ庇設置について、別途工事とする。	2	サンルーム南出入口上部のアルミ庇設置について、本工事とする。
3	G-01.03	アスファルト舗装及び縁石の撤去新設について、一部未記載。	3	アスファルト舗装及び縁石の撤去新設について、追記。
4	A-13	新設設備基礎について、「打込アンカー」と記載。	4	新設設備基礎について、「接着系アンカー」に修正。
5	A-20	現場発泡ウレタンについて、梁下部分未記載。	5	現場発泡ウレタンについて、追記。
6	特A-07	石綿粉じん濃度測定について、未記載。	6	石綿粉じん濃度測定について、追記。
7		数量書(参考資料)について	7	数量書(参考資料)について 別紙数量書(参考資料)(変更後)に差し替える。 (朱書きが変更部分とする。)
8			8	
9			9	
10			10	
11			11	
12			12	
13			13	
14			14	
15			15	