

山梨大学(下河東)看護学科教育研究棟(I期)屋上防水改修工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1	現場説明図	現場説明図に示してあります、【人は内部階段等を用いた動線とする。】とありますが、養生をすれば、資材運搬等のエレベーターの使用は可能でしょうか。また、使用時の時間制限等を指示願います。	1	原則、外部足場(昇降足場)を設置し使用する。資材運搬等はクレーン等を使用すること。
2	現場説明図	仮設電気及び仮設給水等は、屋上近くのフロアーもしくは屋上で分岐可能でしょうか。	2	屋上EV機械室より分岐可能である。
3		施工時にコンクリートを削孔する作業がある為、騒音及び振動が発生します。作業に規制がある時間帯を指示願います。	3	騒音及び振動が伴う工事は、図面「特A-01」に記載してある通り、監督職員と事前協議を行い決定する。
4			4	
5			5	
6			6	
7			7	
8			8	
9			9	
10			10	
11			11	
12			12	
13			13	
14			14	
15			15	